

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心卫生院建设项目环境影响 报告表评审意见

2021年7月2日，昆明市生态环境局禄劝分局主持召开了《禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心卫生院建设项目环境影响报告表》评审会。出席会议的有建设单位、环评单位的代表及特邀专家8人（名单附后）。报告表编制单位云南保兴环境科技咨询有限公司的代表对报告表作了介绍。与会人员对报告表进行了认真审阅，经充分讨论、评议后，形成评审意见如下：

一、报告表编制较规范，内容较全面，采用的标准较恰当，工程介绍和环境影响识别较清楚，并据此进行了相应的污染影响分析，提出的环境保护措施原则可行，评价结论明确，环评单位认真核实修改完善环评报告表后，可报批：

二、报告表认真核实修改完善的意见如下：

1. 核实完善明确项目建设性质与内容、规划符合性、主体功能区划、规划图、手术类型、病理性废物类型、用地规模与用地性质、占地面积、配套生活设施、就医人数、床位、就餐人数与食堂用水量、洗衣房用水量、是否设传染科等科室等建设内容；
2. 核实项目明确放射分析内容与污染防治措施，以及要求办理的相关环保环评手续；
3. 进一步核实地面水环境保护目标及其功能，针对距离项目 20 米至 329 米内民居、学校、养老院、幼儿园等保护目标现状，进一步核实项目的选址合理性与环境相容性；
4. 核实施工期评价内容及其环保手续办理情况说明与依据；核实明确大气评价范围与噪声评价范围，明确除臭药剂成分、名称、用途，细化明确异味分析内容与防治措施；
5. 进一步核实工程分析内容与项目运营期流程及产污环节示意图，依据项目所在区域水环境功能、污水处理厂与污水管网建设运行现状，核实明确废水排放标准、洗衣房废水产生水量、细化水平衡、排放方式、排放去向、污水治理措施与工艺、设施，完善雨污分流系统与雨水排放去向与方式；依据各类型化验室检验废水成分，细化明确检验各种废水处理处置方式，核实细化完善医疗废水与检验废水预处理工艺流程；建议设置水环境评价专章；核实环保设施与环保投资一览表；
6. 依据目前的排水条件和具体的用水类型和定额，核实用水量、废水产生量、废水性质、各个水平衡图的相符性、废水排放去向、进水出水浓度，排水方案、排水意见与纳污处理依据、事故池容积、污水处理规模与工艺等水处理方案、污水处理达标排放可行性；核实明确规范化排污口，以及污水处理站平面布局位置；细化明确污水处理消毒措施与设施；核实废气治理设施，细化明确环保“三同时”验收程序与验收要求；
7. 进一步细化完善项目环境相容性分析内容；
8. 依据现行有关法规，核实相关医废成分与治理措施，细化明确医废、粪便、废培养基、病理性活体等固废分析与处理处置方式，完善医疗废物分类明细表与收集贮存管理措施、设施与数量，明确设置有关医废收集贮存设施的数量、位置、规格要求、布局、标示，将医废、粪便、病理性活体等固体废物合理处理处置措施落到实处；明确生物学实验室废液、废培养基等病理性医废消毒灭活处理与处置措施；
9. 明确要求业主建立完善特殊医疗废水、医废、危废、生活垃圾、餐饮废物的清运处理协议、完善检验废水、化粪池污泥与污水处理站污泥处理处置方式与委托处理协议，以及医疗危废转移联单、记录台账等技术附件；
10. 进一步核实细化明确配套氧气瓶的风险影响分析及其风险防范措施；
11. 核实完善有关技术附件，如环评机构与人员情况一览表、发改、国土、卫健等部门批文、项目平面布局图、项目周边环境示意图示意图、环境保护措施监督检查清单与建设项目环保竣工验收一览表；核实明确各污染因子验收处理标准与相关治理措施、设施名称、位置、工艺参数；核实明确医废、废气治理、污水处理消毒措施与设施；
12. 其他修改意见参照与会领导和专家的具体意见修改。

专家签名：
2021-7-2

（此处有三位专家的签名）



扫描全能王 创建