

关于《禄劝共享储能项目》社会稳定风险评估工作的公示

昆明市禄劝健康产业投资有限公司现拟在云南禄劝产业园区建设《禄劝共享储能项目》，依据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）、《云南省发展和改革委员会关于印发云南省发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法（试行）的通知》（云发改投资〔2013〕1545号）、《云南省重大决策社会稳定风险评估工作手册》（中共云南省委政法委员会2024年6月），为了防范和减少该项目建设的社会稳定风险因素，需开展《禄劝共享储能项目》社会稳定风险评估的公众参与工作，征求公众意见，保证该重大决策社会稳定评估意见和建议收集的广泛性，特发布本公告。

一、项目概况

评估事项名称：禄劝共享储能项目。

评估事项内容：对该项目的“合法性、合理性、可行性、可控性”等方面进行社会稳定风险评估。

建设地点：云南禄劝产业园区（昆明市禄劝县屏山街道，县政府西南侧，云南新兴职业学院（禄劝小区）上方）。

建设单位：昆明市禄劝健康产业投资有限公司。

建设内容及规模：建设一座设计储能总量200MW/400MWh磷酸铁锂电池储能电站，总用地面积29341.95m²，约44.01亩。

1. 建筑工程：地上总建筑面积11156.60m²；其中地上包含一层储能仓用房8961m²、两层配电室795.82m²，两层调度中心1238.44m²、一层水泵房、柴油发电机房、固废间合计161.34m²，地下包含消防水池及消防泵房。以及储能设备基础、PCS系统基础、220kV GIS预制舱基础、动态无功补偿装置基础、污水处理设施基础、电缆沟及电缆桥架基础。

2. 储能设备：购置安装80座电池预制舱（2.5MW/5MWh磷酸铁锂储能单元）及40座PCS升压仓。

3. 电气及安装工程：购置安装300MVA主变、高压开关柜、低压开关柜、无功补偿装置、接地变及消弧线圈成套装置、电力电缆及桥架、控制保护设备。

4. 附属工程：场地平整29354.67m²、地下基础防腐14161m²、挡土墙160m、场地硬化9770.76m²、绿化5982.94m²、围墙670m、电动大门1道、安防系统1项。

5. 电网接入工程：建设1座220kV升压站，新建2回220kV线路“π”接220kV赤鹭光伏~三朵开关站线路，导线截面2×300mm²，新建线路长度9（赤鹭光伏侧）+9.4（三朵开关站侧）km。

总投资和资金筹措：项目总投资55022.34万元，资金来源为：申请银行贷款44000.00万元，建设单位自筹11022.34万元。

征地拆迁：征地范围：元塘村民小组、岩上四个组、发二村小组、发一村小组、平田村小组、柏二组、柏栗科、大桥头、岔三组、旋涡塘林场（产权单位为县林草局）。征地面积：项目拟征地8.77亩（旱地4.30亩、林地3.46亩），补偿地面附属物1560颗，采用货币补偿方式，征地补偿费60万元，征地涉及10个集体，14户个人。

建设工期：12个月，2025年3月~2026年3月。

社会经济评价：储能项目建设是推动我国能源结构转型的核心技术，通过提供调峰调频、提升电网灵活性与安全性、促进可再生能源消纳、延缓输电网升级、支撑分布式电力及能源互联网发展等多重作用，成为降低化石能源依赖、实现电力系统革新的关键基础设施。储能系统通过平抑负荷波动、替代火电备用、快速响应电网事故显著提升电网稳定性和供电质量，同时有效缓解新能源发电的间歇性冲击，通过灵活调节功率减少弃风弃光现象，为高比例新能源并网提供重要技术支撑，是破解系统调峰矛盾、保障电网安全经济运行的关键手段。经财务测算表明，项目预计年收入8753.11万元，年净利润1732.70万元。

二、社会稳定风险调查的主要内容

重点围绕本项目的“合法性、合理性、可行性、可控性”等方面开展风险调查，充分听取、全面收集群众和各利益相关者对本项目实施的态度、接受度、意见、建议和诉求。通过调查，整理分析群众诉求和风险因素，找出化解风险解决问题的措施。

三、社会稳定风险评估工作的主要程序

本次项目社会稳定风险评估工作主要分为以下几个过程：风险调查→风险识别→风险源分析和判断→风险方案与应急措施→分析措施后的风险等级（措施的可行性及有效性、综合风险指数及等级）→得出风险分析结论及相关建议。

四、征求公众意见的对象

项目所在地政府职能部门、基层政府和基层组织，受影响的居民、企事业单位、社会团体等。

五、公众征求内容

主要征求公众和涉及征地拆迁直接利益群体对项目建设的态度，以及公众对项目建设和运营的关注点、诉求等。公众可以从以下几方面提出建议和意见：

- （一）项目建设对当地经济、社会发展、生态环境的影响；
- （二）当地居民、政府职能部门、企事业单位、基层组织、社会团体等对项目建设的态度；
- （三）公众对项目建设及征地搬迁补偿标准的接受度；
- （四）公众对项目建设的意见和诉求。

六、公众表达意见的主要方式

群众可以通过书面意见、电话等方式取得联系，发表对拟实施的项目社会稳定风险方面的意见及建议，以及其他相关诉求。

七、意见反馈联系方式

稳评报告编制单位：云南旭峰工程设计咨询有限公司

电话：13211627180

电子邮箱：6668165@qq.com

反馈期限：自公示告知之日起15个工作日内。

